

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

dot.: „Świadczenia usług głównego elektryka na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

1. Proszę o przedstawienie instrukcji wewnętrznych (o których mowa w punkcie 2 opisu przedmiotu zamówienia) co do których występuje konieczność stosowania, a nie wynikają z ogólnych przepisów.

Odpowiedź

do zapoznania po wyborze - oferta najkorzystniejsza

2. Proszę o wyjaśnienie czy zapewnienie nadzoru nad robotami (z punktu 3 opisu przedmiotu zamówienia) będzie polegało na nadzorze nad pracami wykonywanymi przez pracowników Szpitala czy podmiotami zewnętrznymi.

Odpowiedź

Zapewnia nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników Szpitala jak również pracami podmiotów zewnętrznych

3. Proszę o wyjaśnienie czy zapewnienie nadzoru nad instalacją i urządzeniami gazów medycznych dotyczy tylko instalacji elektrycznych zasilających urządzenia (punkt 3 opisu przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź

Zgodnie z opisem; nadzór nad instalacją i urządzeniami gazów medycznych nie tylko nad instalacją elektryczną

4. Proszę o doprecyzowanie i wyjaśnienie jakie urządzenia (nazwy własne) wchodzi w zakres nadzoru (punkt 3 opisu przedmiotu zamówienia) zapewnienie nadzoru nad: prawidłową eksploatacją i konserwacją agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń energetycznych

Odpowiedź

- UPS-y
- Oświetlenie zapasowe 24V – lampy bezcieniowe
- Oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne
- Stacje SN oraz stacje NN, SZR-Y
- instalacje przyzywowe

5. Kto ponosi koszty materiałów i narzędzi przy wykonywanych czynnościach zgodnie z zapisem „ewentualna naprawa przewodów elektrycznych”(punkt 4 opisu przedmiotu zamówienia). W przypadku konieczności wyłączenia zasilania dla poszczególnych odbiorów zasilanych uszkodzonej

rozdzielni/złącza, kto odpowiada i uzgadnia termin wyłączenia, czy jest to w gestii Głównego Elektryka, czy też odpowiednich służb Szpitala.

Odpowiedź

koszt materiałów i narzędzi leży po stronie Szpitala, za ustalenie terminu wyłączenia odpowiada Gł. Elektryk po uzgodnieniu z poszczególnymi Komórkami Organizacyjnymi i Dyrekcją

6. Proszę o wskazania typu i rodzaju urządzeń oraz zakresu czynności do wykonania przy tych urządzeniach (punkt 5 opisu przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź

Zakres czynności będzie wynikał z charakteru uszkodzenia czy awarii lub konieczności wykonania prac serwisowych czy konserwacyjnych, podjęcie działań w celu wyeliminowania uszkodzeń leży po stronie Gł. Elektryka.

7. Proszę o wskazanie ilości poszczególnych punktów pomiarowych (punkt 7 opisu przedmiotu zamówienia) oraz terminu ich wykonania.

W 17 budynkach, - terminy wykonania: VII,VIII,IX,XII 2015, I-2016, X -2018, I -2020

8. Proszę o wskazanie ilości sprzętu dielektrycznego oraz urządzeń wymagających legalizacji z podaniem ich nazwy własnej (punkt 7 opisu przedmiotu zamówienia) oraz terminu wykonania.

Odpowiedź

- rękawice dielektryczne – 3 kpl.
- kalosze dielektryczne – 3 kpl.
- drążki izolacyjne – 1 szt.
- wskaźnik wysokiego napięcia 15 KV – 1 szt.
- wskaźnik niskiego napięcia do 1 KV – 3 szt.
- dywaniki dielektryczne

9. Proszę o wskazanie ilości urządzeń wymagających odtworzenia sprawności eksploatacyjnej oraz ich nazw własnych i rodzaju występujących usterek(punkt 9 opisu przedmiotu zamówienia) oraz kto będzie ponosił koszty odtworzenia.

Odpowiedź

Koszty odtworzenia będzie ponosił Zamawiający w przypadku konieczności odtworzenia

10. Proszę o wyjaśnienie czy punkt nr 10 dotyczy zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych czy wszystkich instalacji i urządzeń zainstalowanych w Szpitalu tj: instalacje i urządzenia hydrauliczne, instalacje i urządzenia gazów medycznych, instalacje i urządzenia wentylacji, BMS,SAP i inne Szpitalne specjalistyczne.

Odpowiedź

Tak

11. Proszę o wyjaśnienie sposobu realizacji i w jakim zakresie zaleceń pokontrolnych, czy będą to służby techniczne Szpitala (jeżeli Szpital takowe posiada) czy podmioty zewnętrzne.

Odpowiedź

W zależności od zaleceń, mogą to być służby techniczne lub podmioty zewnętrzne.

12. Proszę o wyjaśnienie punktu 18 opisu przedmiotu zamówienia czy zgodnie z treścią do obowiązków będzie należało przygotowanie specyfikacji technicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędnych do rozpoczęcia postępowań przetargowych z zakresu wszystkich branż czy tylko elektrycznej.

Odpowiedź

Głównie elektrycznej, dostawę gazów medycznych, klimatyzacja, wentylacja

13. Proszę o doprecyzowanie pojęcia „innych czynności zleconych przez Zamawiającego, nie ujętych w tym zakresie” oraz określenie niezbędnych uprawnień, które będą wymagane przy tego typu pracach.

Odpowiedź

Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie doprecyzować „innych czynności” gdyż może to wynikać z bieżących potrzeb lub zaistniałych sytuacji

14. Proszę o doprecyzowanie i wyjaśnienie kto ponosi koszty napraw, legalizacji, opracowań oraz materiałów, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania niniejszego zakresu prac i obowiązków.

Odpowiedź

Zamawiający

15. Proszę o wskazanie na podstawie jakich kryteriów będzie oceniane posiadanie uprawnień, czy również niezbędny będzie konkretny zakres napięciowy tych uprawnień.

Odpowiedź

aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E”, oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” (Rozp. MGPIPS z 28.04.2003r.)

16. Czy w punktach w których wykonywane czynności podlegają pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych Wykonawca ma zapewnić pomoc drugiej osoby we własnym zakresie.

Odpowiedź

Nie

17. W zapisie IV Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią wiedzę oraz potwierdzone urzędowo uprawnienia bądź certyfikaty do wykonywania czynności objętych zakresem § 1 umowy” proszę o wskazanie urządzeń, które będą podlegały czynnościom §1 umowy lub wskazanie niezbędnych uprawnień lub co do wymagań dotyczących uprawnień Wykonawca nie jest w stanie zapewnić że takowe posiada.

Odpowiedź

aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E”, oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” (Rozp. MGPIPS z 28.04.2003r.)