

Umowa nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0090/21-00 z dnia 11.05.2021 r.

Projekt pn. „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0090/21

Białystok, dn. 14.10.2021r.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok
Numer pisma: DA.ZP.242.45.2.2021

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja, remont i przebudowa części budynku nr 5 w zakresie piętra II i III z przeznaczeniem na Oddział Ortopedyczny – Urazowy i Urologii Onkologicznej i Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, ETAP I, oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.45.2021**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie przedmiaru na etap I inwestycji , w udostępnionej dokumentacji jest przedmiar na wszystkie etapy bez rozbięcia

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia wydzielonego przedmiaru na I etap inwestycji. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

Pytanie 2:

Proszę o podanie wymaganych parametrów dla urządzeń: myjnia-dezynfektor.

Odpowiedź:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć, zamontować, podłączyć i uruchomić dwa urządzenia -myjnia-dezynfektor.

Każde urządzenie ma spełniać następujące wymagania:

- objętość komory 64 ± 1 litrów, wysokość otworu drzwiowego nie mniejsza niż 37 cm, umożliwiająca mycie basenów z długą rączką, ładowanie od frontu,
- komora o pojemności umożliwiającej jednoczesowe mycie i dezynfekcję 3 kaczek, lub 1 basenu z pokrywką oraz 1 kaczki; wiader o pojemności 20 l,
- komora myjąca i inne zbiorniki wykonana ze stali nierdzewnej,
- komora głęboko tłoczona bez spoin, z zaokrąglonymi narożnikami, sufit komory z nachyleniem ułatwiający samooczyszczenie i samodezynfekcję – różnica wysokości między przodem a tyłem komory nie mniejsza niż 10 cm,
- urządzenie montowane na posadzce,
- zasilanie: 3N PE~400V; 4,6 kW; 16A;
- podłączenie wody zimnej i ciepłej,
- podłączenie odpływu podłogowe lub ściennie $\varnothing$ 100 mm
- maksymalne zużycie wody do 35 litrów/cykl,
- blokada drzwi podczas trwania procesu, kontrola blokady drzwi
- dezynfekcja termiczna zgodnie z normą EN ISO 15883-3 (z możliwością podwyższenia temperatury ponad 80°C i wydłużeniem czasu trwania dezynfekcji)
- urządzenie szczelne, uniemożliwiające wydobywanie się pary w czasie trwania procesu, wyposażone w system odprowadzający parę do kanalizacji,
- urządzenie wyposażone w czujnik drożności odpływu,
- opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi
- możliwość wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych bez stosowania narzędzi, w tym uchwytu umożliwiającego opróżnianie jednorazowych worków na moc,
- konstrukcja uchwytów zapobiegająca wylewaniu nieczystości poza komorę mycia,
- system wielu dysz myjących: 1 dysza centralna; oddzielne dysze obrotowe i oddzielne dysze natryskowe do czyszczenia zewnętrznego i wewnętrznego naczyń pielęgnacyjnych oraz komory myjącej,
- elektroniczne sterowanie pracą urządzenia, optyczna informacja o usterkach,
- system informujący o ewentualnych przeciekach na pompie dozującej,
- automatyczne dozowanie środka chemicznego wraz z kontrolą prawidłowego dozowania środków chemicznych i sonda kontrolująca obecność środka, kontrola poziomu wody w zbiorniku,
- miejsce przeznaczone na pojemnik ze środkiem chemicznym wewnątrz urządzenia,

- gwarancja minimum 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych.
- podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy poza siedzibą Zamawiającego,
- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- dostępność części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat.
- instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem.

Pytanie 3:

Proszę o wskazanie miejsc, w których należy zamontować wzmocnienia sufitowe na potrzeby kolumn medycznych.

Odpowiedź :

Wzmocnienia sufitowe należy wstawić w następujących miejscach na piętrze 2:

- sala endoskopowa, pom. 3/15 – 1 szt.
- sala endoskopowa, pom. 3/17 – 2 szt.
- sala przygotowawcza 2, pom. 3/11 – 1 szt.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ, zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma**